

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE nr 008/B/12/2016
YnTKSY, YnTKSYekw

 1. Produkt:
 (nazwa wyrobu, typ, partia, seria)

 2. Producent wyrobu: **Zakłady Kablowe BITNER Spółka z o.o., 30-009 Kraków ul. Józefa Friedleina 3/3**
Zakład Produkcyjny: 32-353 Trzyciąż 165

 (pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

3. Niniejsza Deklaracja Zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

 4. Przedmiot Deklaracji: **Kabel telekomunikacyjny do instalacji przeciwpożarowych oznaczony jako:**
BITNER YnTKSY n x 2 x (0,8 ÷ 2,8) mm,
BITNER YnTKSYekw n x 2 x (0,8 ÷ 2,8) mm,
gdzie: n – ilość par żył

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej Deklaracji jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy LVD 2014/35/UE i odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

6. Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

- normy zharmonizowane:

Numer	Tytuł
PN-EN 60332-1-2:2010	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia. Metoda badania płomieniem mieszkowym 1 kW
PN-EN 60332-3-24:2009E	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C
PN-EN 50289-1-3:2007	Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-3: Metody badań właściwości elektrycznych -- Wytrzymałość elektryczna
PN-EN 50290-2-1:2005	Kable telekomunikacyjne -- Część 2-1: Wspólne zasady konstrukcyjne

- inne normy i / lub dokumentacje techniczne:

Numer	Tytuł
ZN-CB-25:2005 Wyd. 3	Telekomunikacyjne kable stacyjne nieekranowane i ekranowane do instalacji przeciwpożarowych

7. Informacje dodatkowe:

- Aprobata Techniczna CNBOP-PIB nr AT-0603-0017/2010/2015 Wyd. 3

Trzyciąż 30.12.2016

 Miejsce i data wystawienia

ZAKŁADY KABLOWE BITNER

 Sp. z o.o.
 Ul. Józefa Friedleina 3/3, 30-009 Kraków
 Dyrektor ds. Rozwoju i Jakości


 Ireneusz Sasnowski

 nazwisko i podpis osoby upoważnionej